



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO - VA

Offerta n° 1077 del 05/01/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 031632	Data Vs. DDT: 28/12/2023	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014425	MOTORE CEAR MGL250 M1 N.25249 KW.178 CV.243 1300G/min 440V 440A Vecc110 Aecc216 peso Kg.850	KW.178		25249

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO SONO STATI FOTOGRAFATI TUTTI I PUNTI ESSENZIALI QUALI INDOTTO, STATORE, CUSCINETTI CON SIGLA VISIBILE, MORSETTIERA, SEDI CALOTTE PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, COMPENSAZIONE E COMPOUND REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.12 SPAZZOLE VECCHIE SHUNK (10+10)X32X45 CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE REVISIONE CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA IN CLASSE H+(200°C) ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO NU318 C3	1580		1580



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO - VA

Offerta n° 1077 del 05/01/2024

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO
GIUNTO 6316 C3

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

CONTROLLO FUNZIONALIA' DELLA DINAMO TACHIMETRICA CON
SOSTITUZIONE CUSCINETTI

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA E PROVA DI
ROTAZIONE ALLA VELOCITA' NOMINALE

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.580,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATO CON DDT 2024_0002
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA CON SC.2,5%

Validità 101GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MONDOREVIVE SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.