

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

NAPOLI NORD

TIPO DI DOCUMENTO

SPECIFICA RICHIESTA DI OFFERTA

TITOLO

FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO TRASFORMATORE 20KV-6KV  
AD OLIO PER ESTERNO (ns. item TMM3)

NUMERO DI DOCUMENTO

RdO 2021-011 GZA

DATA EMISSIONE

22/04/2021

2	Revisione generale				
1	Revisione generale				
0	PRIMA EMISSIONE	GZA	GZA	ADI	22/04/2021
Rev.	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato	Data

Nota: il presente documento è riservato e di proprietà della Napoli Nord Scarl. Esso non dovrà essere mostrato a terzi né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito.

---

**INDICE:**

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA.....</b>	<b>3</b>
<b>4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. INTESTAZIONE E RECAPITI DELL’OFFERTA.....</b>	<b>4</b>
<b>6. CONDIZIONI E RIFERIMENTI DA INDICARE NELL’OFFERTA.....</b>	<b>4</b>
<b>7. PREZZI.....</b>	<b>5</b>
<b>8. PAGAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>9. LUOGO CONSEGNA – INIZIO E FINE LAVORI.....</b>	<b>5</b>
<b>10. CONTATTI.....</b>	<b>5</b>

## 1. DEFINIZIONI

### COMMITTENTE [S.A.]

Colui che assegna l'esecuzione delle opere:

**NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata.**

Sede Legale:

Via Anna Maria Adorni,1

43121 – Parma – Italia

C.F. e P.IVA: 02807570342

### SEDE IMPIANTO

**Impianto di depurazione "Napoli Nord"**

Strada Prov.le Succivo – Marcianise,

81030 – Orta di Atella (CE).

### FORNITORE [APPALTATORE]

Colui che assume a suo carico l'esecuzione delle opere, con la responsabilità di soddisfare completamente alle richieste dei documenti contrattuali.

### DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutti i documenti costituenti il contratto.

## 2. SCOPO

Oggetto della presente richiesta è la formalizzazione di contratto per la fornitura, montaggio e collaudo trasformatore 20kv-6kv ad olio per esterno (item TMM3), in sostituzione di quello esistente, da eseguirsi presso l'impianto di depurazione di Napoli Nord sito in Orta di Atella (CE) Strada Prov.le Succivo-Marcianise snc

## 3. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

Di seguito si riporta la descrizione della fornitura e delle attività da eseguire:

- Fornitura di nr. 1 (uno) trasformatore ad olio per esterno 20kv/6kv – collegamento Dyn11;
- Montaggio trasformatore nella propria sede di alloggio con ripristino dei collegamenti elettrici dei circuiti primari e secondari;
- Fornitura e posa in opera di cavi media tensione (circa 15 mt.) di sezione 95mmq. sul lato secondario del trasformatore, previo rimozione dei cavi esistenti, con realizzazione di teste sia lato trasformatore che lato scomparto/cella di media;
- Verifica isolamento e corretto funzionamento;
- Prove di funzionamento e collaudo finale

Le attività dovranno essere eseguite secondo le norme tecniche di riferimento e pertanto con rilascio di certificazione/dichiarazione secondo le norme vigenti in materia.

Si specifica che il trasformatore, oggetto di fornitura, dovrà funzionare in parallelo con gli altri due trasformatori esistenti aventi le seguenti caratteristiche:

- Marca: OTE (Officine Trasformatori Elettrici)
- Anno: 1985
- Kva: 2500
- Hz: 50
- Raffreddamento ONAM
- Liquido isolante: Olio minerale
- Simbolo di collegamento: Dy11
- AT: triangolo; kv: 21 – 20,5 – 20 – 19,5 - 19
- BT: stella; kv: 6,3 – A229,1

#### **4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

Il Fornitore deve presentare offerta entro tre (tre) giorni dal ricevimento della presente “Specifica di Richiesta Offerta”.

Non saranno prese in considerazione offerte che non rispettano detti termini.

#### **5. INTESTAZIONE E RECAPITI DELL’OFFERTA**

L’offerta, regolarmente sottoscritta dal Legale Rappresentante e formulata su carta intestata dovrà essere intestata a:

**NAPOLI NORD S.c.ar.l.**  
Impianto di depurazione “Napoli Nord”  
Strata Prov.le Succivo – Marcianise, snc  
81030 – Orta di Atella (CE)

e dovrà essere recapitata al seguente indirizzo di posta elettronica:

[zarano@impiantonapolinord.it](mailto:zarano@impiantonapolinord.it)

#### **6. CONDIZIONI E RIFERIMENTI DA INDICARE NELL’OFFERTA**

È fatto obbligo indicare nell’offerta le seguenti condizioni:

- Tempi di consegna;
- Validità dell’offerta (almeno 30 giorni);
- Modalità di pagamento
- Trasporto e imballo compreso
- Garanzia
- Il numero della presente specifica RdO nr. 2021-011 GZA del 22/04/2021

---

## 7. PREZZI

Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi per ogni singola voce gli stessi dovranno restare invariati fino alla conclusione dell'affidamento.

## 8. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese come da ns. procedura salvo diversa pattuizione.

## 9. LUOGO CONSEGNA – INIZIO E FINE LAVORI

La fornitura/lavorazioni dovranno essere eseguite presso l'impianto di depurazione "Napoli Nord" sito in Orta di Atella (CE) Strada Prov.le Succivo-Marcianise snc

Le attività dovranno avere inizio entro 5 gg. dall'accettazione dell'ordine di affidamento lavori con la redazione del Verbale Inizio Lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per l'ultimazione dei lavori.

Si specifica che il collaudo finale ed il rilascio della relativa documentazione (certificazione/dichiarazione) con la redazione del Verbale di Fine Lavori dovrà rispettare i tempi di ultimazione delle attività di adeguamento in essere da parte dell'ATI (Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.- SUEZ Trattamento Acque S.p.A.), in qualità di appaltatrice per l'esecuzione delle opere di cui al Progetto Esecutivo approvato.

## 10. CONTATTI

Ulteriori contatti che potranno essere utili per informazioni e/o trasmissione di documentazione sono:

### **Ufficio Acquisti**

Sig. Giuseppe Zarano  
Tel.: 081 8910631/8138768  
E-mail: [zarano@impiantonapolinord.it](mailto:zarano@impiantonapolinord.it)