R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0027** del **15/01/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 200007	Data Vs. DDT: 14/01/2016	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012886	MOTORE ASEA MBM355MB B3 N.7192463 KW.315 G.1475 V.380 A.570 PESO KG.1250	KW.315		26669657192463

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	5100		5100
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERIFICA E RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE STATORICO ATTRAVERSO LOOP-TEST CON CONTROLLO TERMOGRAFICO DELLE TEMPERATURE LUNGO L CAVE STATORICHE. TALE PROVA SI E' RESA NECESSARIA, IN QUANTO IL ROTORE AVEVA STRUSCIATO CONTRO LO STATORE ROVINANDO PARZIALMENTE LO STESSO E CREANDO DEI PUNTI CALDI SULLO STESSO.			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		RIMONTAGGIO DEGLI STESSI CUSCINETTI COME DA VS. RICHIESTA 6318/C3 E NU 322 ECJ/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		SISTEMAZIONE E SADATURA VENTOLA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.100,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.