



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/09/2016

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA (AV)

Verbale n° **9308** Motore n° **5000013134** Matricola **7469945**
Comm. n° **20160473** Specifiche: MOTORE ASEA MBV280M B3 N.7469945 KW.90 G.1485 V.660-380 A.98-170

Cuscinetto L.C.: NU218 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 20 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.046	>1999
FASE V	0.046	>1999
FASE W	0.046	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK** _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **20**
DBC: **6**
DBM: **14**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA