



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/04/2016

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9130

Motore n° 5000009718

Matricola 95714

Comm. n° 20160177

Specifiche: MOTORE IEG DH160L N.95714 KW.51 G.1370 V.460 A.125 Ve.306,1 Ae.3,75

NOTE:

Il Motore monta cuscinetti: Lato Comando: NU312TVP2/C3. Lato Opposto Comando: 6308 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°C
0,3	89 ohm

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: -----

Compensazione: -----

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato: _____

Revisionato: _____

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG 389P**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **12,5X32X30**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: **0,6**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **15**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **13**

DBC: **6**

DBM: **15**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,7	244	2,75/288
	200	1,9	250	2,75/586
	460	2,5	254	2,75/1367

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,7	260	2,75/286
	200	1,9	265	2,75/588
	460	2,4	270	2,75/1369

SURGE TEST
2500V

ESITO
OK BUONO

IL MOTORE MONTA PROTEZIONE TERMICA DEL TIPO KLIXON N.C.

Firma Collaudatore
LISI ANGELO