



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° 0752 del 21/09/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 200152	Data Vs. DDT: 21/09/2017	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012886	MOTORE ASEA MBM355MB B3 N.7192463 KW.315 G.1475 V.380 A.570 PESO KG.1250	KW.315		26669657192463

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELLA UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERIFICA E RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE STATORICO ATTRAVERSO LOOP-TEST CON CONTROLLO TERMOGRAFICO DELLE TEMPERATURE LUNGO LE CAVE STATORICHE PERCHE' IL ROTORE AVEVA TOCCATO IL PACCO LAMELLARE DELLO STATORE ROVINANDO PARZIALMENTE LO STESSO E CREANDO ZONE CALDE SULLO STESSO. ESTRAZIONE INDOTTO TORNITURA E RETTIFICA ALBERO PER RIFACIMENTO SEDE PULEGGIA TORNITURA E RETTIFICA ALBERO PER RIFACIMENTO SEDE CHIAVETTA SU ALBERO COSTRUZIONE NUOVA CHIAVETTA 28X16X200 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO E, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H RIPARAZIONE VENTOLA DI RAFFRDDAMENTO CON RIPIRTO SALDATURA RICOSTRUZIONE PIEDI DI APPOGGIO CON SALDATURA RICOSTRUZIONE PROTEZIONE CIPRIVENTOLA RICONZIONAMENTO MORSETTIERA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL CUSCINETTO 6318/C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL CUSCINETTO NU 322 ECJ/C3 RIMONTAGGIO COMPLETO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	5200		5200



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0752** del **21/09/2017**

Totale preventivo €5.200,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.