

Ordine d'acquisto

Informazioni	
Numero Documento	4570020794
Data	21.09.2017
Fornitore n°	604727
Valuta	EUR
Responsabile Acquisti	Mauriello Felice
Telefono	0825/295223
Fax	0825/295281
E-mail	
Data consegna	22.11.2017
Nostra registrazione IVA n°	IT00523850642

Indirizzo Di Fatturazione
Novolegno Spa
Provinciale 257
83030 Montefredane Avellino (AV)
Div. fatturazione: VA - Varie

Indirizzo Del Fornitore
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA FR
TEL : 0775830116 FAX : 0775839345
C.F. : 02240470605 P.IVA : 02240470605

Destinatario merci	Novolegno SPA Fraz. Arcella I-83030 MONTEFREDANE AV	
Condizioni di pagamento	BONIF.BANC. 60 GG FM	Valuta EUR
Termini di consegna	DDP(Consegna sdoganata) /FRANCO NS STABILIMENTO	
N° Offerta	752	
Data offerta	21.09.2017	

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
10	RPXUNBW9999 MOTORE ASEA MBM355MB B3 KW 315 P4 G. 1475 V380 A570 CON: REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE: - SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE - ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELLA UMIDITA' RESIDUA - VERIFICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA - VERIFICA E RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE STATORICO ATTRAVERSO LOOP-TEST CON CONTROLLO TERMOGRAFICO DELLE TEMPERATURE LUNGO LE CAVE STATORICHE PERCHE' IL ROTORE AVEVA TOCCATO IL PACCO LAMELLARE DELLO STATORE ROVINANDO PARZIALMENTE LO STESSO E CREANDO ZONE CALDE SULLO STESSO. - ESTRAZIONE INDOTTO - TORNITURA E RETTIFICA ALBERO PER RIFACIMENTO SEDE PULEGGIA - TORNITURA E RETTIFICA ALBERO PER RIFACIMENTO SEDE CHIAVETTA SU ALBERO - COSTRUZIONE NUOVA CHIAVETTA 28X16X200 - CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 - RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H - RIPARAZIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO CON RIPORTO SALDATURA - RICOSTRUZIONE PIEDI DI APPOGGIO CON SALDATURA - RICOSTRUZIONE PROTEZIONE COPRIVENTOLA - RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL CUSCINETTO 6318/C3 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL CUSCINETTO NU 322 ECJ/C3 - RIMONTAGGIO COMPLETO - COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA - COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA Forniamo i seguenti componenti:	1,000	PZ	5.000,00000 / PZ	5.000,00

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
	RPXUNBW9999 CODICE GENERICO A QUANTITA'	1,000	PZ		
Val. net. tot. escl. tas.				EUR	5.000,00

ISTRUZIONI AL FORNITORE:
TASSATIVO CITARE SUL DDT NUMERO ORDINE E POSIZIONE.