



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA (AV)

Verbale n° **9711** Motore n° **5000012886** Matricola **26669657192463**
Comm. n° **20170752** Specifiche: MOTORE ASEA MBM355MB B3 N.7192463 KW.315 G.1475 V.380 A.570 PESO KG.1250

KW.315

Cuscinetto L.C.: NU 322 ECJ C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318 C3

Note:

Collaudo a vuoto: 400 volt, 46 ampere, 1500 giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,17	>1999
FASE V	0,17	>1999
FASE W	0,17	>1999
Temperatura collaudo: 15°		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,7**

Lato Opp. Comando: **0,7**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA