



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 27/04/2017

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA (AV)

Verbale n° **9539** Motore n° **5000013495** Matricola **7469469**
Comm. n° **20170096** Specifiche: MOTORE ASEA MBM355MB B3 N.7469469 KW.315 G.1475 V.380 A.570 PESO KG.1250

kw.315

Cuscinetto L.C.: NU322 M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 39 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0094	>1999
FASE V	0.0094	>1999
FASE W	0.0094	>1999
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI