



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0086** del **02/02/2018**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 20		Data Vs. DDT: 02/02/2018		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014023	MASCHINEN ANLAGEN K75MB/2 N.H572486/7 kw.75 6A V220/380 12,7/22 G/min2900 8,5A G/min5800				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO TORNERIA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6207 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6208 2RS1 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE SU ASSE CON TORNERIA E FRESATURA SEDE CHIAVETTA INDOTTO RICOSTRUZIONE SCATOLA MORSETTIERE E COPERCHIO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	1785	1785
Nr	1	N.B. QUALORA NON VOLESTE PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI	100	100



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0086** del **02/02/2018**

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.