



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 28/10/2016

Spett.le
PM3 s.r.l.
VIA BELVEDERE, 2
03100 FROSINONE
(FR)

Verbale n° 9359

Motore n° 5000013335

Matricola D-1024

Comm. n° 20160814

Specifiche: MOTORE POMPA VERTICALE 280S/6 N.D-1024 KW.45 G.980 V.380 A.89

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380Volt, 7.5 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.17	180
FASE V	0.17	180
FASE W	0.17	180
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 16
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI