



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister  
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0570 del 12/08/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	01/110815	Data Vs. DDT:	11/08/2015	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000012679	MOTORE IEG ANSALDO GH180S N.63684-6312-3-2004 KW.99 G.2420 V.400 A.271 Ve.325,88 A.3,79 PESO KG.395	KW.99	PR01	63684-6312-3-2004	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1980		1980
Nr	1	6211-2Z/C3			
Nr	1	NU 214 ECP/C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO 12 SPAZZOLE EG321 DIM12,5X32X40 REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI 6205-2RS/C3 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA N.B.: LAVORO EFFETTUATO IN ORARIO STRAORDINARIO			

Totale preventivo € 1.980,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATA URGENTISSIMA con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.