



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDITA

L'UNITE ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/05/2016

Spett.le

PROMA S.R.L.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA ( CE )

Verbale n° 9157

Motore n° 5000013032

Matricola 01.1106590501.0002.05

Comm. n° 20160286

Specifiche: MOTORIDUTTORE SEW EURODRIVE SH37/T BR63L4 N.01.1106590501.0002.05 KW.0,25 G.1300

Il motore monta Cuscinetti: Lato Comando: 6203 2RS/C3. Lato opposto Comando: 6202 2RS/C3.

Collaudo a Vuoto: 400V. 0.3Amp. 1400Giri.

|        | RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ ALLA<br>TEMPERATURA 20° C | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ | MEGGER<br>VOLTS | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| FASE U | 38,6                                                      | >1999                              | 1000            | Avv. Nuovo: _____                                        |
| FASE V | 38,6                                                      | >1999                              |                 | Avv. Riparato: _____                                     |
| FASE W | 38,6                                                      | >1999                              |                 | Avv. Revis.: <b>OK</b>                                   |
|        |                                                           |                                    |                 | Altro: _____                                             |

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1400

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 10

DBI: 8

DBI: 1400

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 1400

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1400

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI