



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 06/11/2017

Spett.le
PROMA S.P.A.
V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 9729

Motore n° 5000013910

Matricola

Comm. n° 20170878

Specifiche: MOTORE AUT.MGM BA160MB4 KW=11/4P B3 V.400/690 HZ.50 IP.54 150 / 030341500V380

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS C3

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,6	>1999
FASE V	0,6	>1999
FASE W	0,6	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **130**

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **17**

DBC: **4**

DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**

DBC: **5**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI