



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 10/08/2017

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV. GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 9620

Motore n° 5000013753

Matricola 0019/09/1

Comm. n° 20170613

Specifiche: MOTORE SICME P180L4 PVA/B3 N.0019/09/1 KW.89 G.2000 V.400 A.247 Ve.210/120 Ae.5/10 KG.475 PR4

KW.89

Cuscinetto L.C.: NU312ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo Ventilatore 380 Volt, 1.7 Ampere.

NB: Il Motore viene riconsegnato con il collegamento del circuito di eccitazione in serie come è arrivato in REM.

Inoltre per quanto riguarda il senso di rotazione il collegamento dell'alimentazione deve essere effettuato nel seguente modo:

Rotazione oraria vista lato puleggia A1 Positivo A2 Negativo F1 Negativo F2 Positivo.

Rotazione antioraria vista lato puleggia: A1 Positivo A2 Negativo F1 Positivo F2 negativo.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	37	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 60.4 a 1000 Giri	Tipo Spazzola: EG319P	Grado di vibrazione: 2.5
Ripile: 0.2	Q.tà spazzole: 12	Lato Comando: 0.5
Nm Motore:	Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40	Lato Opp. Comando: 0.5
Nm Freno:		Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 15	DBI: 14	DBI: 1000	
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 1000	
DBM: 14	DBM: 12	DBM: 1000	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29.5	100	4.3	185	5/490
59.1	200	5.6	187	5/980
119.2	400	6.2	188	5/1975

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29.6	100	4.3	190	5/493
59.2	200	5.6	191	5/981
119.2	400	6.2	193	5/1973

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 10/08/2017

Spett.le
PROMA S.P.A.
V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO
