



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0151 del 21/02/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 06/02/2024	Data Vs. DDT: 06/02/2024	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008102	MOTORE STIPAF L1B160M N.20616 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 PR6 CON VENTILATORE	KW.58,4	PR06	20616

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO ROTORICO, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO ROTORICO CON SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE NUOVO E VERNICIATURA IN CLASSE H, CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940 PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO N.8 SPAZZOLE 12,5X32X44 MM VERIFICHE MECCANICHE RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO OPPOSTO COLLETTORE SISTEMAZIONE MORSETTIERA REVISIONE STATORE E RICONDIZIONAMENTO CAVI DI USCITA, REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6309-2RS/C3 E NU/312/ECP/C3 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE MOTORE VENTILATORE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALI DI COLLAUDO	4850		4850

Totale preventivo € 4.850,00 + I.V.A.

Consegna 5/6 settimane lavorative s.i. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30 gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.