

STABILIMENTO PROMA ---- VALORI RILEVATI REPARTO I.R.P. ANNO 2014/2015

	PRESSA PR1 1000 ANSALDO GH180S KW.99		PRESSA PR2 1000 ANSALDO GH180S KW.99		PRESSA PR3 1000 ANSALDO GH180S KW.99		PRESSA PR41000 ANSALDO GH180S KW.99		PRESSA PR5 400 STIPAF L1B 160M KW.58,4		PRESSA PR6 400 STIPAF L1B 160M KW.58,5		PRESSA PR7 400 STIPAF L1B 160M KW.58,6		PRESSA PR8 400 STIPAF L1B 160M KW.58,7		PRESSA PR9		PRESSA PR10 2000 ANSALDO GH225MK KW.237	
ANNO	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
VAL. SPM LATO GIUNTO Dbc/Dbm	9/17	14/25	25/50	1/18	0/15	2/19	4/19	8/18	9/18	9/18	8/19	4/20	8/19	10/20	4/20	10/25			11/17	10/25
VAL. SPM LATO OPP. GIUNTO Dbc/Dbm	5/19	7/10	20/29	3/4	4/25	0/4	2/23	2/8	4/20	10/21	10/15	1/12	4/11	1/18	4/10	1/19			12/20	2/25
MISURE SPAZZOLE mm																				
VIBRAZIONI mm/sec	2	1,8	1	2	0,8	1,7	1,5	1,5	2	2,1	1	1,5	2,5	2,2	1	1,8			1,5	2,1
Isolamento MGOHMS campi principali	200		400		0		210		400		10		200		210				90	
Isolamento MGOHMS campi Ausiliari	180		630		100		330		250		330		330		530				110	
Isolamento MGOHMS Indotto	200		400		00		210		400		10		200		230				90	
Situazione Filtro	SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO		SOSTITUITO				SOSTITUITO	
Stato Motore	MOLTO SPORCO		MOLTO SPORCO		SPORCO OLIO		SPORCO OLIO		SPORCO OLIO		SPORCO OLIO		SPORCO OLIO		SPORCO OLIO			NON MISURA TO	SPORCO OLIO	