



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° **0624** del **03/12/2021**

PETRI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 110/D	Data Vs. DDT: 27/09/2021	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015503	MOTORE LEROY SOMER LSP 315 S N.18598/1 KW.160 G.1470 V.380 A.303	KW.160	CUSCINET TI: 1)NU 320 C3 1) 6320 C3	N.18598/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6320 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	5800		5800



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° **0624** del **03/12/2021**

PETRI

RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RIPARAZIONE SEDECUSCINETTO SU ALBERO LATO GIUNTO
RICOSTRUZIONE GHIERA SERRAGGIO CUSCINETTO LATO
GIUNTO
RICOSTRUZIONE TENUTE D'ALBERO SU ENTRAMBI ILATI DEL
MOTORE IN PDFM
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 5.800,00 + I.V.A.

Consegna :20GG LL S.I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità :30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.