

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO MACCHINE
IN C.A.**

COMMESSA N°.

0585

CLIENTE

RIEH SERVICE S.R.L.

Matricola

VD1176783010001

N° REM

12685

MARCA

SIEMENS

TIPO

1LA8357-4PB91

GIRI

2091/70Hz

PROTEZIONE

IP55

N° POLI

4

VOLT stat.

400 V

Amp. Stat.

/

POTENZA

525KW

FORMA

Nm. Mot.

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

6220 C3

Volt rot.

Amp. Rot.

CUSCINETTO L.O.C.

6220 C3 VL0241 IN SOCAT

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO
VERSO MASSA $M\Omega$ MEGGER
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

0,0062

> 1999

1000

OK

SEDE
CALOTA
LATO
VENTOLA

OK

FASE V

n

n

FASE W

n

n

Nm Motore

RESOLVER

Nm Freno

ENCODER

PROVA A VUOTO

Grado di Vibrazione
macchina mm/sec.

L.COMANDO

L.OPP.COMANDO

GIRI/Min

6,3

0,2 mm/s

0,2 mm/s

1500

400V 90AMP

GIRI 1500

CUSCINETTO

L.COMANDO

L.OPP.COMANDO

GIRI/Min

DBI

DBI

DBC/DBM

21

21

1500

10-/-20

DBC

DBC

1500

4

6

1500

DBM

DBM

1500

13

14

1500

SURGE TEST

2volte V+1000

V. 2000

ESITO

OK

DATI DI TARGA SCALDGLIE

230V 200W

NOTE

IL MOTORE MONTE N° 6 TERMICHE TR. PT100

N° 2 TERMICHE TR. KTY84

NB: LE DUE SCALDGLIE MONTATE SULLE CONORRE, SONO COLLEGATE IN SERIE
E Danno un valore di resistenza totale pari a 267 Ω

Collaudatore

L. Angelini

Data

27/10/2015