



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/11/2017

Spett.le
Etex Building Performance S.p.a
Via Giacomo Leopardi 2
20123 Milano (MI)

Verbale n° 9733 Motore n° 5000013914 Matricola
Comm. n° 20170885 Specifiche: ABB MOTORS M2CA 315SA 6 B3 N.3269917 400V KW.75 990G/min A143 630Kg.

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: 400 Volt, 65 Ampere, 999 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.067	>1999
FASE V	0.067	>1999
FASE W	0.067	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 999

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16
DBC: 4
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 999
DBC: 999
DBM: 999

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI