




Date/Time 17/12/2019 10:39:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/12/2019 10:52:32

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 2 (SX) - 87\Motore\M2A\103 Mach. spectr. >600



Cursore X [Hz] = 23,75
Principale

Y [mm/s] = 11,69
Cursore delta X [Hz] = 47,50
Y [mm/s] = 1,28

RPM = 1485
RMS Y [mm/s] = 11,89

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:08	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:37	Misura mancante	Misura mancante.



19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	23,75	11,69
2	47,50	1,28
3	2,00	0,82
4	22,50	0,79
5	24,75	0,68
6	49,75	0,55
7	26,50	0,41
8	4,25	0,24
9	5,00	0,22
10	18,50	0,21