



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 13/06/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A.Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° 9573

Motore n° 5000013487

Matricola 181186/12

Comm. n° 20170083

Specifiche: MOTORE KSB 1DS 250M B3 N.181186/12 KW.55 G.1470 V.500 A.85,2

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6314/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/2RSC3

IL MOTORE E' STATO COLLAUDATO A VUOTO CON TENSIONE 500V. 21A. 1480 GIRI

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>2000
FASE V	0,3	>2000
FASE W	0,3	>2000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,8**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **1480**

Grado Vibrazione: **6,3**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **4**

DBM: **10**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**

DBC: **3**

DBM: **10**

GIRI/min

DBI: **1480**

DBC: **1480**

DBM: **1480**

SURGE TEST
V.1500

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
JACOPO-ANTONELLO C.