



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
REGOLAMENTO DI ANAGRAFE ELETTRICITÀ E ESPLETIONE

Spett.le

SOGEMI S.P.A.

VIA F. CRISPI, 2

60028 OSIMO STAZIONE - AN

Preventivo n° **0563** del **19/07/2012**

Oggetto:

Vs. DDT: 002747	Data Vs. DDT: 18/07/2012	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011099	MOTORE ABB DMP160-4-L N.160423291 KW.66,1 G.2060 V.400 A.166 Ve.330 Ae.4,24	KW.66,1		160423291

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1600		1600
Nr	1	NU 310 ECP			
Nr	1	6309-2RS1/C3 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CAMPI ARMATURA VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO 6309 PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	8	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG313 DIM.12,5X32X40 PER CARICHI BASSI REVISIONE DEL VENTILATORE			
Nr	1	SOSTITUZIONE DINAMO TACHIMETRICA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	490		490

Totale preventivo € 2.090,00 + I.V.A.

trasporto a Vostro carico

Consegna 1 settimana s.i.

Modalità di pagamento: DA CONCORDARE

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOGEMI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.