

CLIENTE :	SORGENIA POWER APRILIA					
SITUAZIONE GENERALE MOTORI						
IMPIANTO	POSIZIONE	ESITO PROVE DLA			ESITO FINALE	CONSIGLI
A08	13LCA10A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA CON SCOSTAMENTI	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123702				
A08	13LCA20A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA CON SCOSTAMENTI	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123703				
A08	13LCA30A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA CON SCOSTAMENTI	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123704				
A02-GVR2	12LAC20A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123705				
A02-GVR2	12LAC10A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123706				
A02-GVR1	11LAC20A P001	MATRICOLA N.			NELLA NORMA	ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI. CONSIGLIAMO RIPETERE DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI. AL MOMENTO NON NECESSITA PROGRAMMARE INTERVENTO MANUTENTIVO.
		123707				