

| CLIENTE :                  | SORGENIA POWER APRILIA |                          |  |  |              |  |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------|--|
| SITUAZIONE GENERALE MOTORI |                        |                          |  |  |              |  |
| IMPIANTO                   | POSIZIONE              | ESITO PROVE DLA          |  |  | ESITO FINALE | CONSIGLI   |
| A08                        | 13LCA10A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123702</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A08                        | 13LCA20A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123703</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A08                        | 13LCA30A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123704</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A02-GVR2                   | 12LAC20A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123705</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A02-GVR1                   | 11LAC20A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123707</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A01-GVR1                   | 11LAC10A<br>P001       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">123708</a>   |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |
| A08-CONDENSATORE           | 13MAJ05                | MATRICOLA N.             |  |  | FUORI NORMA  | E' CONSIGLIABILE LO<br>SMONTAGGIO DEL MOTORE E<br>PROCEDERE ALLA REVISIONE.  |
|                            |                        | <a href="#">4610578</a>  |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>SCADENTE</b>          |  |  |              |  |
| A09-AUX                    | 10SGA01A<br>P002       | MATRICOLA N.             |  |  | NELLA NORMA  | ESERCIZIO SENZA LIMITAZIONI.<br>CONSIGLIAMO RIPETERE<br>DIAGNOSTICA ENTRO 12 MESI.<br>AL MOMENTO NON NECESSITA<br>PROGRAMMARE INTERVENTO<br>MANUTENTIVO. |
|                            |                        | <a href="#">10198352</a> |  |  |              |  |
|                            |                        | <b>BUONO</b>             |  |  |              |  |