SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=QE-1Q1	INTERRUTTORE DI POTENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	LV430630 + LV429338 + LV429384 + LV429515 + LV429515	TUSTZION
=QE-5Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVRE11	
=QE-5T1	TRASFORMATORE		400/24 500VA	
=QE-5Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102	
=QE-5FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	105CI	
=QE-5FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ETA	105CI	
= Q E - 5 S 2	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BG61	
=QE-5S3	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BG61	
=QE-7Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-7T1	TRASFORMATORE		400/110 250VA	
=QE-10Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-10T1	TRASFORMATORE		400/230 1000VA	
difiche	Rev. : Impianto R.E.M. S.R.L. Cliente Data : PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Fel. 439-0775-830116 Fal. 439-0775-839345 TLM		Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo

0	1 2	3	Ч	5 6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE	PO	SIZION
QE-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO M	AGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102		
QE-10FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI	ELETTRICI		ETA	105CI		
QE-10B1	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUA	DRO		CENTURY	SPD-086040		
QE-10B2	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUA	DRO		CENTURY	SPD-086040		
QE-10B3	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUA	DRO		CENTURY	5PD-086040		
05.440:	THIS POULT OF CUITOVOTTO	0005707552755	NA DOLLODE	OCUME TO ELECTRONICO			
QE-11Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO M	HGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104		
QE-11Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO M	AGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104		
QE-11X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE			GEWISS	GW20246 + GW26410		
QE-15F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 1	0x38		SCHNEIDER ELECTRIC	DF103		
QE-15FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI	ELETTRICI		ЕТА	114FCT03		
QE-15FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI	ELETTRICI		ЕТА	114FCT03		
QE-15FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI	ELETTRICI		ЕТА	114FCT03		
QE-15B1	MODULO SEGNALAZIONE PRESE	NZA TENSIONE		ЕТА	WI105		
	Rev. : Impianto		R. E. M. S. R. L.	е		Codice Impianto DOC	Codice luog
	Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29. Nov. 2017 Verif. :	LLI Via Fal. Fax . QUEST ESCLUE: _ YI	TLM	e Finale J	Descrizione pagina LISTA E CODICI COM QUADRO PRINCIPALE	PONENTI	Pag.

SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZIONI
=QE-15B2	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE		ETA	WI105	TOSTETONI
=QE-15B3	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE		ETA	WI105	
=QE-16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO L	UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11116 + M9A26924	
=QE-16L1	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16L4	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-16K1	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC	LC1025BD	
= Q E - 16 K A 1	RELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-17Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO L	UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924	
= Q E - 17 L 1	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-17L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-17L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
difiche	Rev. : Impianto	R.E.M. S.R.L. Cliente			Impianto Codice luo
	Data : PRESSA BENELLI Fall Fall Fall Fall Fall Fall Fall Fal	TLM Ferrucia,16/A-03010 Patrica (Fr) +39-0775-830116 TLM 139-0775-830117 TLM TLM TLM TLM TLM TLM TLM TL	nale	2017_0898 DOC Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONE QUADRO PRINCIPALE = QE	NTI Pag.

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=QE-17K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	1 0 3 1 2 1 0 11
=QE-17KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-18Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08	
=QE-18T1	ALIMENTATORE 24VDC	PHOENIX CONTACT	QUINT-PS/3AC/24VDC/40	
=QE-19Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106	
=QE-19Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9R26924	
=QE-19Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-19Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-19Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
=QE-20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
			Discours Nurses	Impianta Cadina 200
	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Client Data : Diseg. : 2017_0898 PRESSA BENELLI Via Ferruccia.16/A-03010 Patrica (Fr) Fel. +39-0775-83011E Fax. 93-0775-839345 TLM	.e	Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo

0	1 2 3	4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZION
:QE-21Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9R26924	
:QE-21Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
:QE-21Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
QE-21Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
QE-21Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
:QE-21Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924	
:QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9R26924	
:QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9R26924	
QE-22Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
QE-23Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
QE-23Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO U	NIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924	
	Rev. : Impianto Via	R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero Codice I 2017_0898 DOC	mpianto Codice luo
	Diseg.: 2017_0898 PRESSH BENELLI Tel. Fax	Ferruccia 16/A-03010 Patrica (Fr) #39-0775-839345 TO DISEGNO E' DI PROPRIETA USIVAD DELLA R.E.M. S. R.L. LETHOL RIPRODUCIO O COMUNICARLO AD DENSO DENSO		Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENT	Pag

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=QE-23Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	1 33121311
=QE-23Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-23Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924	
=QE-31Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVAE11	
=QE-31A1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI	ETA	WICD1540CW	
=QE-31K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC10QBD	
=QE-33Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
= Q E - M 2	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-33K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100BD	
=QE-33KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-34Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M3	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
dificho	Rev. : PFM SRI Cliente		Disegno Numero Codio	e Impianto Codice luo
	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29.Nov.2017 Verif. : Impianto PRESSA BENELLI R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia 16/A-03010 Patrica (Fr) Tal. +39-0775-839345 OUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA E' VIETATO BELLOS RE.M. S. R. L. Via Ferruccia 16/A-03010 Patrica (Fr) TLM TLM Cliente for the proprieta of th	inale	2017_0898 DOC Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPON QUADRO PRINCIPALE = QE	Pag.

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=QE-34K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	1 U31Z1UN
= QE - 34KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-35Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GVZ-ME07 + GVAE11	
= Q E - M 4	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-35K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-35KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-36Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GVZ-MEO8 + GVRE11	
= Q E - M 5	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-36K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980	
=QE-36K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
=QE-36KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-36KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
		1		
odifiche	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Clien Data : PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-83011E Fax. +39-0775-839315 TLM	te	Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo

= QE - 37Q1 SA = QE - M6 MO = QE - 37K1 CO = QE - 37KA1 RE = QE - 38KA1 SA = QE - M7 MO = QE - 38KA1 CO = QE - 38KA1 RE	ESCRIZIONE PLVAMOTORE DITORE TRIFASE DITORE TRIFASE DITORE TRIFASE DITORE TRIFASE DITORE TRIFASE DITORE TRIFASE		MARCA SCHNEIDER ELECTRIC (FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC PHOENIX CONTACT SCHNEIDER ELECTRIC (FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC	CODICE 6V2-ME06 + 6VRE11 LC1D09BD RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 6V2+ME05 + 6VRE11 LC1D09BD	POSIZIO
= QE - 37K1 CO = QE - 37KA1 RE = QE - 38Q1 SA = QE - M7 MO = QE - 38K1 CO = QE - 38K2 CO = QE - 38KA1 RE	ONTATTORE ELE' PLVAMOTORE DTORE TRIFASE ONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC PHOENIX CONTACT SCHNEIDER ELECTRIC (FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 GV2+ME05 + GVRE11	
=QE-37KA1 RE =QE-38Q1 SA =QE-M7 MO =QE-38K1 CO =QE-38K2 CO =QE-38KA1 RE	ALVAMOTORE DTORE TRIFASE DNTATTORE		PHOENIX CONTACT SCHNEIDER ELECTRIC (FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 GV2+ME05 + GVRE11	
= QE - 38Q1 SA = QE - M7 MO = QE - 38K1 CO = QE - 38K2 CO = QE - 38KA1 RE	ALVAMOTORE DIORE TRIFASE DINTATTORE DINTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC (FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC	GV2+ME05 + GVRE11	
=QE-M7 MO =QE-38K1 CO =QE-38K2 CO =QE-38KA1 RE	DTORE TRIFASE DNTATTORE DNTATTORE		(FORNITURA DA CLIENTE) SCHNEIDER ELECTRIC		
=QE-38K1 CO =QE-38K2 CO =QE-38KA1 RE	DNTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009BD	
=QE-38K2 CO =QE-38KA1 RE	DNTATTORE			LC1D09BD	
=QE-38KA1 RE					
			SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
= DF - 38KB2 RF	ELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
	ELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-39Q1 SA	ALVAMOTORE		SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
= QE - M8 MO	OTORE TRIFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-39K1 CO	ONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
difiche Rev.	: Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia 16/8-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-839116 Fax +39-0775-83949		Disegno Numero Codico	e Impianto Codice l

SIGLA	DESCRIZIONE	мо	IRCA	CODICE	POSIZION
=QE-39K2	CONTATTORE		NEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LR9DR1V	LO21710N
=QE-39KA1	RELE'	PHO	ENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	
=QE-39KA2	RELE'	PHO	ENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-40Q1	SALVAMOTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	GVZ-MEO5 + GVRE11	
=QE-M9	MOTORE TRIFASE		RNITURA DA CLIENTE)	OVERTICOS Y OTHERS	
=QE-40K1	CONTATTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
= Q E - 40 K 2	CONTATTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	LC1DO9BD + LAD9R1V	
=QE-40KA1	RELE'	PHOI	ENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
= Q E - 40 K A 2	RELE'	PHOI	ENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-41Q1	SALVAMOTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M10	MOTORE TRIFASE	(FOI	RNITURA DA CLIENTE)		
=QE-41K1	CONTATTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-41K2	CONTATTORE	SCHI	NEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LAD9R1V	
difiche	Rev. : Impianto R.E.	M. S. R. L. 16/A-03010 Patrica (Fr) 830116 830116 TLM		Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONI
=QE-41KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	I USTETONI
=QE-41KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-42Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M11	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE	E)	
=QE-42K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-42KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-43Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11	
=QE-M12	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE	E)	
=QE-43K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
= QE - 43KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-44Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVRE11	
=QE-M13	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE	E)	
difiche	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Data : Diseg. : 2017_0898 PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patring Tel. +39-0775-830116 Fax-139-0775-8393145		Disegno Numero Codic 2017_0898 DOC	e Impianto Codice luo

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONI
=QE-44K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1DO9BD	
=QE-44KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-45Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11	
=QE-M14	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-45K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009BD	
=QE-45KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21	
=QE-46Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVRE11	
=QE-M15	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-46K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-46KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-47Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-MEO8 + GVRE11	
=QE-47K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
		1		
	Rev. : Implanto R.E.M. S.R.L. Clier Data : Diseg. : 2017_0898 PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (Fr) Fax 3-90775-839315 TLM	nte	Disegno Numero Codica 2017_0898 DOC	e Impianto Codice luo

SIGLA =QE-47KA1 =QE-50F1 =QE-50FR1 =QE-M1	DESCRIZIONE RELE' PORTAFUSIBILI TRIPOLARE		MARCA PHOENIX CONTACT	CODICE RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	POSIZION
=QE-50F1 =QE-50FR1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-50FR1					
			SCHNEIDER ELECTRIC	DF223C	
= Q E - M1	FILTRO DI RETE				
	MOTORE TRIFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=QE-50A1	AZIONAMENTO TRIFASE		MITSUBISHI	FR-A840-01800-2-60	
=QE-50A2	MODULO DI FRENATURA		MITSUBISHI	FR-BU2-H55K	
=QE-50R1	RESISTENZA DI FRENATURA				
=QE-61A1	CPU PLC		SIEMENS	6ES7 315-2FJ14-0AB0 + 6ES7953-8LL31-0AA0	
=QE-61A2	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S		SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
=QE-61PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S		SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=QE-61DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit		SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit		SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-61DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit		SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
difiche F	Rev. : Impianto	R.E.M. S.R.L.		Disegno Numero Codice	⊵ Impianto Codice luo

SIGLA DESCRIZIONE	
= 0E-61014 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-0F00-C600 657 131-0	9
-0E-61015 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61016 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61017 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61017 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61018 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61019 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61019 MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61011 MODULO INGRESSI RABLOGICI SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61811 MODULO INGRESSI RABLOGICI SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-61811 MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62001 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62002 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62004 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.58 SIEMENS SIEMENS 657 131-4970-6800 -0E-62005 MODULO USCITE DIGITA	SIZIONE
BEST 193-4CB30-OBR0	
### B B ### B B ### B	
### ##################################	
C	
= QE-61SI1 MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY SIEMENS 6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 139-4C630-0AB0	
C	
=QE-62D01 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A SIEMENS	
=QE-62D01 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A SIEMENS	
= QE-62D02 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A SIEMENS 6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 1	
## BEST 193-4CB30-0RR0 ## GEST 193-4CB30-0RR0 ## GES	
=QE-62D04 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A SIEMENS 6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62D05 MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A SIEMENS 6ES7 193-4CB30-0AA0	
F 31	33
Iltime Modifiche Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Cliente Disegno Numero Codice Impiant	
Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29.Nov. 2017 Verif. : PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) 1el. 439-0775-839345 TLM Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI EVILENTO REPREDIBLO COMUNICATION BILLONGIA COMUNICATION BILLONG	Pag. 3

0	1 2 3 4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=QE-62D06	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A	SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62A01	MODULO USCITE ANALOGICHE	SIEMENS	6ES7 135-4FB01-0AB0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=QE-62S01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=QE-62S02	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4C630-0AA0	
=QE-68A1	SWITCH RETE PROFINET	SIEMENS	6GK5008-0BA00-1AB2	
=QE-70ST1	TERMOSTATO AMBIENTE	ETA	WI284	
=QE-80R1	RESISTENZA 1/4W 500 Ohm 0.1%			
=QE-85PS1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	ХВЧ-ВЅ8444	
=QE-94KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
difiche	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Client	e		Impianto Codice luo
	Data : Diseg. : 2017_0898 PRESSA BENELLI Via Ferruscia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Iel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 TLM	e Finale	2017_0898 DOC Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONEN QUADRO PRINCIPALE = QE	Pag.

CTCLO	1 2 3 4 DESCRIZIONE	5 6 MODCO	7 8 CODICE	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-94KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA5	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	
=QE-94KA6	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA7	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-94KA8	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=QE-110KAS1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-110KS1A	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-110KS1B	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1018BD +	
=QE-110KAS2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
=QE-110KS2A	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +	
=QE-110KS2B	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1018BD +	
=QE-111KASR1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD	
	ev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Clien ata : Via Ferruccia 16/R-03010 Patrica (Fr) TLM Tel. +39-0775-839345 TLM	nte	Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luog

0	1 2 3 4	5 6	7 8
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE POSIZIO
=QE-111KSR1A	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC10150BD +
QE-111KSR1B	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1018BD +
QE-111KASR2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009BD
QE-111KSR2A	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D150BD +
QE-111KSR2B	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1018BD +
:QE-112KD1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD
=QE-112KD2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD
QE-113KA1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980
:QE-113KA2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009B0
difiche F	ev. : Impianto R.E.M. S.R.L.	Cliente	Disegno Numero Codice Impianto Codice
С	ata : Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Iel. +39-0775-839345	TLM Cliente Finale	2017_0898 DOC Descrizione pagina P LISTA E CODICI COMPONENTI

0	1 2 3 4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
PN-1X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE	PHOENIX CONTACT	VS-SI-EB-EMV-2 + VS-SI-SD-IT	
PN-5PC1	PANEL PC			
:PN-5A1	PRESA DI PROGRAMMAZIONE DA PANNELLO	PHOENIX CONTACT	SI-FP-R1A-D1A	
PN-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
PN-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CH01-0HH0 6ES7 193-4CD30-1HH0	
PN-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
PN-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
PN-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
PN-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
PN-20DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
PN-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FR05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AR0	
= PN - 209M2	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4FR05-0RB0 6ES7 193-4CG30-0RA0	
FIN-ZUFIIZ	HUDDLU HLIHENIHIURE EIZUUS	STEILENS	6ES7 138-4CR01-0AR0 6ES7 193-4CD30-1AR0	
		I		
	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Data : PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Cliente Fr) TLM	2017_0898 DOC	Impianto Codice luc
	Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29. Nov. 2017 Verif. :	Cliente Finale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONE PENSILE =PN	NTI Pag.

SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZION
=PN-20D01	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0	10312101
= P N - 20 D O 2	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS	6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 132-4BF00-0AA0	
=PN-20S01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS	6ES7 193-4CB30-0AR0 6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AR0	
=PN-30PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-30PL2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-30PL3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO		TELEMECANIQUE	XB4-BW34B5	
=PN-30PL4	PULSANTE LUMINOSO GIALLO		TELEMECANIQUE	XB4-BW35B5	
=PN-30PL5	PULSANTE LUMINOSO GIALLO		TELEMECANIQUE	XB4-BW35B5	
=PN-30PS1	PULSANTE ROSSO		TELEMECANIQUE	XB4-BA42	
=PN-30SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A	MOLLA	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-31PL1	PULSANTE LUMINOSO VERDE		TELEMECANIQUE	XB4-BW33B5	
=PN-31PS1	PULSANTE ROSSO		TELEMECANIQUE	XB4-BA42	
=PN-31SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI		TELEMECANIQUE	XB4-B021	
difiche	Rev. : Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-830345		Disegno Numero Codio	ce Impianto Codice luo

	1 2 3 3 DECCEPTATIONS	4 5 6	7 8	
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=PN-31SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-B021	
=PN-31SL3	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25 +	
=PN-31SL4	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25 +	
=PN-32SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-32SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD25	
=PN-32SL3	SELETTORE 3 POSIZIONI	TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
=PN-33PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
=PN-33PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO	TELEMECANIQUE	K1F0130CH	
=PN-34PS1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
=PN-34PS3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
Modifiche		M. S.R.L. 16/A-03010 Patrica (Fr) 830116 310116 TLM	Disegno Numero Codio	ce Impianto Codice luo

0	1 2	3 4	5 6	7	8 9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZION
=PN-40PS1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A RO	TAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS8444	
=PN-40SL1	SELETTORE CODIFICATO 2 POSIZIONI		TELEMECANIQUE	XB4-BD25	
=PN-40SL2	SELETTORE 5 POSIZIONI		TELEMECANIQUE	K1K1060Z1	
=PN-42PS1	PULSANTE A FUNGO		TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4BZ105	
=PN-42PS2	PULSANTE A FUNGO		TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4BZ105	
=PN-42FC1	FINECORSA DI SICUREZZA PER PORTE		TELEMECANIQUE	NG-2D7D411A-F31	
=PN-51L1	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	
=PN-51L2	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	
=PN-51L3	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE	XB4-BVB3	
difiche	Rev. : Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830115 Fax +39-0775-839345	te		odice Impianto Codice luo

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
= T R – E V 1	ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA PER PRESSE	(FORNITURA DA CLIENTE)		
=TR-3KA1	RELE'	SCHNEIDER ELECTRIC	CA2KN22F7	
=TR-4A1	MODULO CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE	SIEMENS	3RN 1010 1CB0	
-TR-5A1	ENCODER	SICK	AFM60A-S4NB018x12	
=TR-5A1	CONNETTORI ENCODER	PHOENIX CONTACT	SACC-FR-4CON-PG7-M SCO + SACC-M12MRD-40 SHPN	
= TR - 20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0	
= TR - 20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CH01-0HH0 6ES7 193-4CD30-1HH0	
=TR-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=TR-20SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4C630-0AA0	
=TR-20PM2	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
difiche	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Cliento	e	Disegno Numero Codice	Impianto Codice luo

0	1 2 3	4	5 6	7	8		9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE		POSI	ZION
= T R - 20 D O 1	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
= TR - 20S01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0			
= TR - 20S01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS	6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0			
= TR - CP1	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R - F C 8	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC9	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R – C P 2	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R - C P 3	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R – C P 4	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-CP5	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R - C P 6	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC22A	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)				
	Rev. : Impianto Data : PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/8-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-839116 Fax +39-0775-839345 TLM		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina	Codice I DOC	mpianto Co	Pag.

	1 2 3	4	5 6	7	8	1	9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE		POSIZI	0 N
=TR-FC23	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= T R – F C 2 4	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC25	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC26	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC27	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC28	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= TR - FC 29	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-FC30	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-40PR1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-40PR2	TRASDUTTORE DI PRESSIONE		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=TR-50A1	CAMME MECCANICHE BALLUFF PER PRESSE		(FORNITURA DA CLIENTE)				
	CHINE HECCHINICH SHEED TEN THE STE		(Tomition on Client)				
	1		1				
	Rev. : Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +93-0775-830116 Fax +39-0775-839345 TLM		Disegno Numero 2017_0898	Codice Imp	ianto Codice	luc

)	1 2 3 4	5 6	7 8	
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIO
TR-50KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24OC/2X21	
TR-50KA2	CONTATTORE AUSILIARIO	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
-TR-50KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
= T R – E V 4	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
TR-60KF1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
=TR-60KF2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	CA3KN31BD	
TR-EV5	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
TR-EV5B	ELETTROVALVOLA	(FORNITURA DA CLIENTE)		
			Diagona Numana Cadina	T:1 C-4: 1
	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Clien Data : PRESSA BENELLI Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax-39-0775-830116 TLM	te	Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC Descrizione pagina	Impianto Codice lu

0	1 2 3	4 5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=01-481	MODULO DI SICUREZZA PER BARRIERE	SICK	UE48-20S2D2	
=01-4A2	TRASMETTITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=01-483	RICEVITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=01-2081	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0	
=01-20PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0	
=01-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-20DI6	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit	SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0	
=01-205I1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FR05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0	
=01-205I2	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FR05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AR0	
=01-205I3	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4C630-0AA0	
F.2			1	
	Rev. : Impianto	R.E.M. S.R.L. Cliente		[mpianto Codice luogo
	Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29. Nov. 2017 //erif. :	Vis Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-839315 Fax +39-0775-839315 OUESTO DISCEND E: DI PROPRIETA: ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COUNICARLO AG LIRTI SERVA LA PROPRIA BUTORIZZAZIONE DENSO	2017_0898 DOC Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONEN CASSETTA POSTERIORE =01	TI di 1

			4	5 6 MODCO	7 8	9
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZION
	01-21PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S		SIEMENS		
PARTICIPATION AND A STEMENS AN	01-21001	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS		
	01-21002	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS		
-30PL1 PULSANTE LUMINOSO ROSSO TELEMECANIQUE X94-849865 -30PS1 PULSANTE ROSSO TELEMECANIQUE X94-84986 -30PS1 PULSANTE ROSSO TELEMECANIQUE X94-84986 -30PS1 SELETTORE 3 POSIZIONI TELEMECANIQUE X94-8698 -30PS2 PULSANTE GIBLLO TELEMECANIQUE X94-8698 -30PS3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X94-8698 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X94-8698 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE X94-8691 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE K1F 01901H	01-21003	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A		SIEMENS		
PULSANTE LUMINOSO GIALLO TELEMECANIQUE X84-8M3585 TELEMECANIQUE X84-8M42 -30SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI TELEMECANIQUE X84-8M53 TELEMECANIQUE X84-8M51 -30PS2 PULSANTE GIALLO TELEMECANIQUE X84-8M51 -30PS3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X84-8M21 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X84-8M21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE X84-8M21 -31SL1 TELEMECANIQUE X84-8M21	01-21501	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS		
PULSANTE LUMINOSO GIALLO TELEMECANIQUE X84-8M3585 TELEMECANIQUE X84-8M42 -30SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI TELEMECANIQUE X84-8M53 TELEMECANIQUE X84-8M51 -30PS2 PULSANTE GIALLO TELEMECANIQUE X84-8M51 -30PS3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X84-8M21 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X84-8M21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE X84-8M21 -31SL1 TELEMECANIQUE X84-8M21	01-30PL1	PIII SANTE I IIMTNOSO ROSSO		TELEMECONTOLIE	YRU RUZURS	
-30PS1 PULSANTE ROSSO TELEMECANIQUE X84-BH22 -30SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI TELEMECANIQUE X84-BH53 -30PS2 PULSANTE GIALLO TELEMECANIQUE X84-BH51 -30PL3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X84-BH385 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X84-BH21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE X87-0130CH	01-30PL2					
-30PS2 PULSANTE GIALLO TELEMECANIQUE X84-B851 -30PL3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X84-BA3185 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X84-BA21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE X1F 0130CH	01-30PS1					
-30PL3 PULSANTE LUMINOSO BIANCO TELEMECANIQUE X84-BM3185 -30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE X84-BM21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE K1F 0130CH	01-30SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI		TELEMECANIQUE	XB4-BD53	
-30PS3 PULSANTE NERO TELEMECANIQUE XB4-BR21 -31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE K1F 0130CH	01-30PS2	PULSANTE GIALLO		TELEMECANIQUE	XB4-BA51	
-31SL1 SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO TELEMECANIQUE K1F 0130CH	01-30PL3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5	
	01-30PS3	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE	XB4-BA21	
	01-31SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO		TELEMECANIQUE	K1F 0130CH	
						,
Implanto N. L. II. S. N. L.		Imbranco				e Impianto Codice luo
Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29. Nov. 2017 Verif. : Verif. : Via Ferruccia_16/R-03010 Patrica (Fr) TLM Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE = 01		PRECCH RENELLI	Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Pag.

0	1 2 3	4	5 6	7	8		9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE		POSIZ	ZIONE
=01-31PS1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE	XB4-BA21			
=01-31PS2	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE	XB4-BA21			
=01-31PS3	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE	XB4-BA21			
=01-32PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE	XB4-BW31B5			
=01-32PS1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE	XB4-BA21			
= 01 - CP8	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= 01 - CP9	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=01-CP10	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=01-CT2	TERMOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= 01 - CL1	LIVELLOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
=01-CF1	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= 01 - CP11	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
= 01 - CPA	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)				
Modifiche	Rev. : Tii-	R.E.M. S.R.L. Cliente		Disegno Numero	Codice Im	npianto Cod	lice luog
	Data : Impianto PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Finale	2017_0898 Descrizione pagina LISTA E CODICI	DOC		Pag.

0	1 2	n	6	7	• T	
0	1 2 3	4	5 6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POS	ZION
=01-FC34	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC35	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC36	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC40	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
= 01 - F C 41	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC44	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC45	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
=01-FC51	PROXIMITY		(FORNITURA DA CLIENTE)			
			1			
difiche	Rev. : Impianto R.E.1	1. S.R.L. Cliente		Disegno Numero	Codice Impianto C	odice luc
	Data :	6/A-03010 Patrica (Fr) 30116 30116 E. DI PROPRIETA' R.E.M. S.R.L. DURRLO O COMUNICARLO AD ROPRIA AUTORIZZAZIONE DENSO	nale	2017_0898 Descrizione pagina LISTA E CODICI		Pag.
	Verif. : E' VIETATO RIPRI	DDURLO O COMUNICARLO AD DENSO		CASSETTA POSTER	IORE = 01	di

SIGLA =01-40PS1	DESCRIZIONE				
=01-40PS1	DESCIVITATOME		MARCA	CODICE	POSIZION
	PULSANTE		TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=01-40PS2	PULSANTE		TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105	
=01-40PS3	PULSANTE		TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105	
=01-42PS1	PULSANTE		TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
=01-42PS2	PULSANTE		TELEMECANIQUE	XB4 BS8444	
-01-42FC1	FINECORSA		PIZZATO	NG-2070411A-F31	
=01-42FC2	FINECORSA		PIZZATO	NG-2070411A-F31	
=01-FC3	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-FC4	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)		
=01-50L1	LAMPADA BIANCA		TELEMECANIQUE	XB4-BVB1	
	1		l	I	
	Rev. : Impianto Data : PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/8-03010 Patrica (Fr) 1E1. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 TLM			odice Impianto Codice lu OC

0	1	2 3	4		5 6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZ	IONE			MARCA	CODICE	Р	OSIZION
=01-51KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA2	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA3	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA4	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA5	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA6	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA7	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
=01-51KA8	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21		
1.6.1	T _a	T		Cliente		Disegno Numero	Codice Impian	to Codina 100
1odifiche	Rev. : Data :	Impianto	R. E. M. S. R. L.			2017_0898	DOC	.00116 100
	Diseg. : 2017_0898	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (Fr Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Descrizione pagina	<u> </u>	Pag.
·	Stampa : 29. Nov. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZION	Cliente Fin	ale	LISTA E CODICI		
	Verif. :		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZION	√E DENSO		CASSETTA POSTER	IORE =01	di

0	1 2 3 4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
=01-52KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-52KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-52KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
=01-52KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
= 01 - EV6	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
= 01 - EV7A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
= 01 - EV7B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
= 01 - EV8A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
= 01 - EV8B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
= 01 - EV10	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
=01-EV2A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
=01-EV2B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA CLIENTE)	
	1	1	1	
	Rev. : Impianto R.E.M. S.R.L. Cliente		Disegno Numero Codice 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo
	Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29.Nov.2017 Verif. : PRESSA BENELLI Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Fax +39-0775-839345 University Delta R.E. M. S.R.L. Cliente Cliente	Finale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONEN CASSETTA POSTERIORE =01	

C T C L C	DECEDIZIONE	40556	500755	
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCE	A CODICE	POSIZION
= 0 2 - 4 R 1	MODULO DI SICUREZZA PER BARRIERE	SICK	VE48-20S2D2	
= 0 2 - 4 A 2	TRASMETTITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
= 0 2 - 4 A 3	RICEVITORE BARRIERA FOTOELETTRICA	SICK		
=02-20A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S	SIEMENS	6ES7151-3BA23-0AB0 +	
			6ES79533-8LF31-0AA0	
= 0 2 - 20 P M 1	MODULO ALIMENTATORE ET200S	SIEMENS	6ES7138-4CAD1-0AAO + 6ES7193-4CD30-1AAO	
02.20574	MADULO THORESCE DECETOL TO SEE	0.7.511.511.6		
=02-20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AR0 + 6ES7193-4CB30-0AR0	
=02-20DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AR0 + 6ES7193-4CB30-0AR0	
=02-20DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AA0 + 6ES7193-4CB30-0AA0	
=02-20DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8 BIT	SIEMENS	6ES7131-4BF00-0AR0 + 6ES7193-4CB30-0AR0	
1			Tal	T
		Cliente Cliente Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto Codice luo

SIGLA DESCRIZIONE -02-20511 MODULO INGRESSI DIBITALI SAFETY -02-20512 MODULO INGRESSI DIBITALI SAFETY SIERENS -03-7100-40000-0000-0000-0000-0000-0000-000	9
### ##################################	POSIZIONE
= 02-20512 MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY SIEHENS 0557139-4CP03-0RBO 0557139-4CP03	
= 02-20512 MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY SIEHENS 0557139-4CP03-0RBO 0557139-4CP03	
### ##################################	
### ##################################	
### ##################################	
### ##################################	
### ##################################	
### ##################################	
=02-20S01 MODULO USCITE DIGITALI SAFETY SIEMENS 6ES7198-4BF04-0AB0 +	
odifiche Rev. : Impianto R.E.M. S.R.L. Cliente Disegno Numero Codice Imp	mpianto Codice luog
Impianto R.E.M. S.R.L. Impianto R.E.M. S.R.L. 2017_0898 DOC	Pag.

0	1 2 3 4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZION
02-30PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4 BW31B5	
-02-30PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4 BA42	
02-30PL2	PULSANTE LUMINOSO VERDE	TELEMECANIQUE	XB4 BW33B5	
02-30PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 BA21	
-02-30PL3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	TELEMECANIQUE	XB4 BW31B5	
=02-30PS2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 BA21	
=02-FC46	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
=02-FC31	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
-02-FC32	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
-02-FC33	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
:02-FC37	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
02-FC38	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
:02-FC39	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
02-FC42	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
-02-FC43	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
02-FC50	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)	
	Rev. : Impianto R. E. M. S. R. L. Cliente		Disegno Numero Codice	Impianto Codice luo
	Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29.Nov.2017 Verif. : Via Ferruccia_16/A-03010 Patrica (Fr) TLM Via Ferruccia_16/A-03010 Patrica (Fr) TLM DUESTO DISERVO E' DI PROPRIETA' Cliente CSCUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARIO AD DENSO	inale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONEN	Pag.

0	1 2 3 4	5 6	7 8
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE POSIZION
=02-40PS1	PULSANTE ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4 B58444
= 0 2 - 40 P S 2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4 B28444
= 0 2 - F C 1	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)
= 0 2 – F C 2	FINECORSA		(FORNITURA DA CLIENTE)
-02-50L1	LAMPADA ROSSA	TELEMECANIQUE	XB4 BVB4
=01-51KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
-01-51KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
:01-51KA3	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
01-51KA4	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
01-51KA5	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-24DC/2X21
01-51KA6	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
lifiche	Rev. : Impianto R.E.M. S.R.L. Cliente		Disegno Numero Codice Impianto Codice l
	Data Diseg. : 2017_0898 Stampa : 29. Nov. 2017 Verif. : Verif. :		2017_0898 DOC Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI

0	1 2 3	4	5 6	7 8	9
SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZION
-01-52KA1	RELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	
-01-52KA2	RELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	
01-52KA3	RELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	
-01-52KA4	RELE'		PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LOP-240C/2X21	
= 0 2 – E V 9	ELETTROVALVOLA			(FORNITURA CLIENTE)	
-02-EV1A	ELETTROVALVOLA			XVBZ03 + XVBC21 +	
= 0 2 – E V 1 B	ELETTROVALVOLA			XVBZ03 + XVBC21 +	
:02-EV11	ELETTROVALVOLA			XVBZ03 + XVBC21 +	
02-EV12	ELETTROVALVOLA			XVBZ03 + XVBC21 +	
=02-56L1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO VERDE		TELEMECANIQUE	XVBC2B3	
:02-56L2	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO		TELEMECANIQUE	XVBC2B5	
:02-56L3	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ROSSO		TELEMECANIQUE	XVBC2B4	
:02-56H1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO SONORO		TELEMECANIQUE	XVBC9B	
					=
	Rev. : Impianto	R. E. M. S. R. L. Cliente		Disegno Numero Codice : 2017_0898 DOC	Impianto Codice luo
	Diseg. : 2017_0898 PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E DI PROPRIETA Cliente F	inale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONEN	Pag.
	Stampa : 29. Nov. 2017 Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE DENSO	THOTE	CASSETTA POSTERIORE =02	