



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.  
VIA FERRANTE IMPARATO. 501  
80146 NAPOLI - NA

Offerta n° 0257 del 19/04/2021

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: ins-95404 | Data Vs. DDT: 07/04/2021   | Altri Rif.: |         |                   |
|--------------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Id. Motore         | Descrizione  | Potenza     | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000015350         | GENERATORE AEG DKBL 4506/04 N.7402202 KVA.1790<br>V.465 A.2222 G.1800 HZ.60 Vecc.85 Aecc.4,5 | KVA.1790    |         | N.7402202         |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)  | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | RIPRAZIONE ROTORE GENERATORE CON:<br>LAVAGGIO CON IDROPULITRICE ED ESSICCAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO<br>RILIEVO DELLE MISURE ALBERO, SEDI CHIAVETTE, ESTRAZIONI CUSCINETTI E MISURA DELLE SEDI<br>MSURE ELETTRICHE PER LE VERIFICHE ELETTRICHE DEGLI AVVOLGIMENTI CON MISURA DELLE RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI, MISURE ISOLAMENTO CON TENSIONE APPLICATA SIA IN DC CHE IN CA<br>RIPARAZIONE ALBERO LATO ACCOPPIAMENTO PERCHE STORTO DI OLTRE N°.15 mm CON RICOSTRUZIONE ANCHE DELLE SEDI CUSCINETTO E DELLE SEDI CHIAVETTE. QUESTO LAVORO VERRA' ESEGUITO CON ELETTRODI APPOSITI PER EVITARE FORTI RISCALDAMENTI CHE POTREBBERO CREARE INDURIMENTO DELL'ALBERO E CONSEGUENTEMENTE LA ROTTURA DELLO STESSO. SI TENGAPRESENTE CHE SE PUR PER LA NOSTRA ESPERIENZA LAVORATIVA TALE INCONVENIENTE HA CASISTICHE MOLTO BASSE E' UN EVENTO NON DA ESCLUDERE IN QUESTO TIPO DI RIPARAZIONI E SOPRATTUTTO PER L'EVENTO TRAUMATICO DOVUTO AL GRIPPAGGIO DEL CUSCINETTO SULL'ALBERO.<br>RICOSTRUZIONE DEL DIFFUSORE GRASSO INTERNO IN GHISA<br>RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA IPOTIZZATA DALLE FOTO INVIATECI<br>RICOSTRUZIONE MOLLE DI PRECARICO CUSCINETTO IN ACCIAIO ARMONICO<br>EQUILIBRATURA ROTORE COMPLETO DI OGNI ORGANO ROTANTE COMPLETO ANCHED EL ROTORE DI LANCIO SECONDO ISO 21940<br>VERNICIATURA ROTORE CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON RSINE IN CLASSE H+(200°C)<br>COLLAUDO DEGLI AVVOLGIMENTI ED IMBALLAGGIO CUSCINETTI DI VS. FORNITURA 6328MC3 N.2<br>LA GARANZIA PER EFFTO DEL TRAUMA SUBITO AL MOMENTO DEL GRIPPAGGIO E DEL TRAUMA DOVUTO AL CALORE SPIGINATOSI NELL'EVENTO NON PUO' ESSERE RILASCIATA. | 4450       |     | 4450   |



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.  
VIA FERRANTE IMPARATO. 501  
80146 NAPOLI - NA

Offerta n° 0257 del 19/04/2021

Totale preventivo € 4.450,00 + I.V.A.

Consegna: 10/15GG LL. S.I. DAL VS. ORDINE con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C. A.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.