



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TIBERINA CASSINO S.R.L.
ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO
06019 UMBERTIDE - PG

Offerta n° **0053** del **23/01/2018**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGolate DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 17207235		Data Vs. DDT: 21/12/2017		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014013	TECHTOP T2CR-250 M1-4 KW.35 V400/690 1480G/min A96,5/55,9 N.190347134				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNERIA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO IN QUANTO TROVATO BRUCIATO CON ACQUA ALL'INTERNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6314NSK SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6314 NSK RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	1575	1575



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TIBERINA CASSINO S.R.L.
ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO
06019 UMBERTIDE - PG

Offerta n° **0053** del **23/01/2018**

Nr	1	N.B. NEL CASO NON VOLESTE PROCEDERE CON LA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE L'IMPORTO DELLA DIAGNOSI PER I PRIME TRE INTERVENTI REALIZZATI	100	100
----	---	--	-----	-----

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. AL 10 DEL MESE SUCCESSIVO

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TIBERINA CASSINO S.R.L.

Letto, approvato e accettato.