



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/03/2018

Spett.le

TIBERINA CASSINO S.R.L.

ZONA IND.LE MADONNA DEL MORO

06019 UMBERTIDE

(PG)

Verbale n° 9815

Motore n° 5000014012

Matricola

Comm. n° 20180052

Specifiche: FIM 225 S-4 KW.37 V400/690 1475G/min A66,4/38,3

Cuscinetto L.C.: 6313/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 18.2 Ampere, 1498 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 5
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI