



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 31/10/2016

Spett.le
TTA di Giuseppe Segatta
Via delle Mandorle, 11
00040 POMEZIA
(RM)

Verbale n° 9369

Motore n° 5000013242

Matricola

Comm. n° 20160639

Specifiche: MOTORE ELETTRICO IN C.C. SENZA TARGA KW.37 V.440

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	130

Temperatura collaudo.

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**
Q.tà spazzole: **12**
Mis. spazzole: **10 x 16 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **15**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **13**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.2	265	2.03/514
	200	2.5	267	2.03/1030
	440	3.4	269	2.03/2334

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.2	271	2.03/516
	200	2.4	273	2.03/1032
	440	3.4	274	2.03/2327

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO