



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/10/2016

Spett.le

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L.

VIA PAOLO DI DONO, 3/A

00142 ROMA

(RM)

Verbale n° 9350

Motore n° 5000008299

Matricola 28199901/1

Comm. n° 20160806

Specifiche: MOTORE SCHORCH KN7318L-AX01N-Z IEC315L N.28199901/1 KW.355 G.2965 V.380 A.630

Cuscinetto L.C.: 6316 M/C3 VL0241

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 36 Ampere, 3000 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.013	>1999
FASE V	0.013	>1999
FASE W	0.013	>1999

Temperatura collaudo: 16.3°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI