



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 18/07/2017

Spett.le

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L.

VIA PAOLO DI DONO, 3/A

00142 ROMA

(RM)

Verbale n° 9599

Motore n° 5000007363

Matricola 28199901/4

Comm. n° 20170428

Specifiche: MOTORE SCHORCH KN7318L-AX01N-Z N.28199901/4 KW.355 G.2965 V.380 A.630 S1

KW.355

Cuscinetto L.C.: 6316 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C3 VL 0241

Note:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 36 Ampere, 2997 Giri.

Il motore monta come protezione termica N° 3 PT 100 una per ogni fase

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,013	>1999
FASE V	0,012	>1999
FASE W	0,013	>1999

Temperatura collaudo:

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: ok
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:

Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,7

Lato Opp. Comando: 0,7

Giri/min.: 2997

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 26
DBC: 4
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2997
DBC: 2997
DBM: 2997

SURGE TEST
2vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA