




Date/Time 04/06/2024 14:04:21

Page 1 of 1

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 1 PIANO\ESSICCATORE ROTANTE POS 95\MOTOREM1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X [mm/s]	= 29/05/2024 16:34:33	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 10,72	Tipo:	Motore
Cursore delta	X [mm/s]	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	37 kW
			Velocità	1485 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
30/05/2024	15:33:18	Misura mancante	Misura mancante.	
30/05/2024	07:55:07	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 29/05/2024 16:34:33	
29/05/2024	13:58:16	Misura mancante	Misura mancante.	
OMNITREND 2.91				