


Data e ora della misurazione30/05/2024 09:49:52

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 2 PIANO\VIBRATORE 102 C SINISTRO\MOTOREM2V1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,63) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [mm/s]	= 240,09	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,63	339,52
2	33,25	2,66
3	49,88	1,15
4	116,38	0,82
5	3,38	0,24
6	2,88	0,24
7	99,75	0,24
8	2,50	0,20
9	2,25	0,16
10	66,50	0,12