


Data e ora della misurazione30/05/2024 11:11:10

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 7 PIANO\VIBRATORE R 13 A SUPERIORE\MOTORE\M1V\1543
SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore X [Hz] = 16,50
Principale Y [mm/s] = 217,08
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo
RPM = 990
RMS Y [mm/s] = 217,09

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	217,08
2	8,25	0,68
3	49,63	0,66
4	15,50	0,44
5	17,38	0,43
6	33,13	0,42
7	17,75	0,26
8	11,00	0,21
9	15,00	0,21
10	4,63	0,17