


Data e ora della misurazione29/05/2024 12:58:05

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\MOTOVAGLIATORE 441\MOTORE\M2V\1004 ENVELOPE SPETTRO
ACC



Cursore X [Hz] = Non Attivo (75,36) BPFO
Principale Y [m/s²] = Non Attivo
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo
RPM = 1470
RMS Y [m/s²] = 0,83

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	75,25	0,291
2	150,50	0,208
3	38,75	0,157
4	225,75	0,156
5	76,25	0,153
6	147,00	0,131
7	152,50	0,120
8	902,75	0,115
9	244,25	0,111
10	381,25	0,110