



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 02/03/2017

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9480

Motore n° 5000005483

Matricola 33655

Comm. n° 20160700

Specifiche: MOTORE IEG D180L N.33655 KW.92 G.1950

KW.92

Cuscinetto L.C.: NU313 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	54

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SA45

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816 Gruppo2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 14

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.5	209	3.85/445
	200	6	210	3.85/865
	460	6.8	210	3.85/1997

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.5	211	3.85/444
	200	6	213	3.85/867
	460	6.8	213	3.85/1998

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO