



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le  
VIBAC S.p.A. AQUILA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 9713

Motore n° 5000013857

Matricola

Comm. n° 20170793

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6228-4HF31-0EC9 N.9834544002001 KW.179 V395Y A350  
G/min1750 KW.196 V450Y 196A G/min2000

Cuscinetto L.C.: 6216 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: NU216ECP/C3

## MONTA KTY84 COME PROTEZIONE TERMICA

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U | 0,1                              | >1999                              |
| FASE V | 0,1                              | >1999                              |
| FASE W | 0,1                              | >1999                              |

Temperatura collaudo: 15°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: OK  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1750

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18  
DBC: 2  
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19  
DBC: 4  
DBM: 16

GIRI/min

DBI: 1750  
DBC: 1750  
DBM: 1750

SURGE TEST  
2V+1000

ESITO  
OK BUONO

Firma Collaudatore  
GERARDO LISI