



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0623 del 30/08/2018

SIG.CAVALLI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
AQ/242/2018	30/08/2018	

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014306	MOTORE BAUMULLER DST2-200KS54W-030-5 N.11202429 KW.16 - 8 G.300 -300 V.340 - 295 A.38 - 19 HZ.75 -75			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO COMPLETO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA ESTRAZIONE E REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE STATORE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO RICOSTRUZIONE CAMPI DI ECCITAZIONE CON RIFACIMENTO USCITE E TRATTAMENTO CON DOPPIO CICLO DI ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO RICOSTRUZIONE DEI CAMPI ARMATURA CON RIFACIMENTO USCITE E TRATTAMENTO CON DOPPIO CICLO DI ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO TROVATO PIENO D'ACQUA CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, TRATTAMENTO ISOLANTE A BAGNO DI RESINA IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 61836 MA C3 LATO GIUNTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 61836 MA C3 LATO OPPOSTO GIUNTO RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNITURA E RETTIFICA LATO OPPOSTO GIUNTO FORNITURA E MONTAGGIO DI 2 RACCORDI IN BRONZO PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MONTATI SUL MOTORE PULIZIA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO E PROVA IDRAUICA CON ARIA COMPRESSA	2850		2850



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0623 del 30/08/2018

SIG.CAVALLI

COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA'
DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA

Totale preventivo € 2.850,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.