



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 05/10/2016

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9324

Motore n° 5000007509

Matricola EJ086925301002

Comm. n° 20160758

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5134-0GE40-6VV1-Z N.EJ086925301002 KW.16,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.6	141

Temperatura collaudo: 20°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1300

Eccitazione: 1400

Armat.: 1200

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 6

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2000

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	232	1.65/365
	200	1.1	235	1.65/736
	420	1.3	237	1.65/1547
	420	1,3	81	0.57/3029

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	238	1.65/368
	200	1.1	241	1.65/739
	420	1.2	243	1.65/1542
	420	1.3	83	0.57/3019

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO