



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/10/2016

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9339

Motore n° 5000010613

Matricola 738250/1990

Comm. n° 20160754

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.738250/1990 KW.3,5-136 136 G.50-1940
1940-2240 V.31-160 450 A.314 315 Ve.310/195 Ae.7,4/5,5

Cuscinetto L.C.: NU315

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	31

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 700

Eccitazione: 560

Armat.: 540

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 6

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.9	228	7.4/428
	200	5.6	230	7.4/860
	460	6.8	233	7.4/1955
	460	6.8	173	5.5/2246

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.8	235	7.4/426
	200	5.6	238	7.4/859
	460	6.7	241	7.4/1956
	460	6.8	178	5.5/2245

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO