



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/10/2016

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9340

Motore n° 5000013312

Matricola EJ190580703001

Comm. n° 20160756

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5162-6GJ40-6WV1-Z
N.EJ190580703001

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	106

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1200

Eccitazione: 1700

Armat.: 1650

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 6

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	233	2.2/398
	200	3.3	235	2.2/793
	420	4.4	238	2.2/1685
	420	4.3	178	1.65/1891

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	241	2.2/403
	200	3.2	244	2.2/798
	420	4.3	246	2.2/1689
	420	4.3	184	1.65/1885

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO