



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 13/10/2016

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9342

Motore n° 5000007033

Matricola 248581/1997

Comm. n° 20160755

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG6186-0NF40-1VV3-Z N.248581/1997 KW117 G.2460 V420 A304
Ae7,6-5,8 Ve310-200

Cuscinetto L.C.: NU214 ETPV2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 62142RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	30

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 650

Eccitazione: 960

Armat.: 840

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 6

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.2	228	7.6/520
	200	5.5	231	7.6/1038
	420	6.5	235	7.6/2165
	420	6.4	180	5.8/2472

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.2	237	7.6/518
	200	5.5	240	7.6/1039
	420	6.6	243	7.6/2167
	420	6.5	185	5.8/2468

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO