



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 27/09/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9674

Motore n° 5000013808

Matricola

Comm. n° 20170710

Specifiche: SIEMENS 1GG5 114-0GF46-6VV1-Z N.J290683202001 V78/420 A17,9/18,4 G/min10/1580
KW.0,043/5,95 Vec310 A1,10

Cuscinetto L.C.: NU208ECP/C3+62082RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
3.4	212

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5) x 20 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	0.7	235	1.10/376	
200	1	236	1.10/760	
420	1.1	238	1.10/1598	
420	1.2	158	0.73/1680	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	0.8	240	1.10/376	
200	1	241	1.10/763	
420	1.1	243	1.10/1596	
420	1.1	162	0.73/1682	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI