



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/09/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9670

Motore n° 5000009681

Matricola EJ190580706001

Comm. n° 20170706

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5136-0GE46--6VV1-Z N.EJ190580706001 KW.0,145-24,8 G.10-1730-2500 V.46-400 A.68,5-70,0 Ve.310-120 Ae.2,10-0,980

KW.0,145-24,7

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3+NU309EC/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	109

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 6

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.3	231	2.10/427	
200	1.5	233	2.10/872	
420	2.7	234	2.10/1823	
420	2.7	109	0.98/2547	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.3	236	2.10/425	
200	1.4	237	2.10/873	
420	2.6	239	2.10/1824	
420	2.7	111	0.98/2544	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA