



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/09/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9663

Motore n° 5000010986

Matricola EL085462701002

Comm. n° 20170708

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5136-0GF46-6VV1-Z N.EL085462701002 KW.0,140-28,2 G.10-2370
V.40-420 A.77-79 Ve.310-210 Ae.2,1-1,5

KW.28,2

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3+NU309ECP/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monrta portezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	113

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 2

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	237	2.1/466
	200	2.1	238	2.1/932
	420	2.5	240	2.1/2028
	420	2.5	173	1.5/2384

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	241	2.1/467
	200	2.1	243	2.1/934
	420	2.4	245	2.1/2026
	420	2.5	176	1.5/2387

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA