



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/10/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9680

Motore n° 5000008408

Matricola 243220/1996

Comm. n° 20170705

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243220/1996 KW.640 G.1415 V.470 A.1430

KW.640

Cuscinetto L.C.: NU228 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	22	Indotto: 110 Eccitazione: 800 Armat.: 400 Compound: Compensazione: 400	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG367 Q.tà spazzole: 40 Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 52	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	17	265	12/247
	200	19	268	12/498
	470	23	270	12/1170
	470	19	175	7.8/1406

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	17	273	12/246
	200	19.2	274	12/499
	470	23	275	12/1176
	470	20	178	7.8/1412

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI