



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/09/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9671

Motore n° 5000009117

Matricola 248362

Comm. n° 20170712

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6228-ONG40-1VV3-Z N.248362/1997 KW.255 G.1680-2280 V.23-420 A.645-650 Ve.310/150 Ae.10,5/6,5 PESO KG.990

MONTA

KW.255

Cuscinetto L.C.: NU217ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	21.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367/IJ

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	6	224	10.5/405
200	200	7.7	226	10.5/797
420	420	9.1	227	10.5/1683
420	420	9.1	141	6.5/2287

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	6	229	10.5/406
200	200	7.7	231	10.5/799
420	420	9.2	233	10.5/1682
420	420	9.1	145	6.5/2285

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO