



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/03/2017

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9492

Motore n° 5000008409

Matricola 245912/1997

Comm. n° 20170088

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6288-ONG40-1WV1-Z N.245912/1997 KW.440 G.1460 V.470 A.995
Ve.310-210 Ae.16,5-13

KW.440

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo: N°4 PT100, N°2 PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	13.8

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBC: 6

DBM: 14

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 12

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.8	228	16.5/258
	200	10.8	229	16.5/514
	470	12.1	232	16.5/1294
	470	11.9	182	13/1495

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.8	234	16.5/260
	200	10.7	235	16.5/513
	470	12	238	16.5/1292
	470	11.8	192	13/1493

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO