



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 27/02/2018

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9812

Motore n° 5000009978

Matricola E0T86784207001

Comm. n° 20180092

Specifiche: SIEMENS 1GG5136-0GD46-6SU7-Z N.EOT86784207001 KW.21 G.1590

KW.21

Cuscinetto L.C.: 6309/C3+NU309ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Valore di resistenza misurata della protezione termica 213 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1.1	106	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG389P Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 30	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.6 Lato Opp. Comando: 0.6 Giri/min.: 1580

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1580

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1580

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.6	236	2.2/340
	200	2	238	2.2/685
	460	2.3	239	2.2/1580
	460	2.3	173	1.6/1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.6	241	2.2/340
	200	2	243	2.2/685
	460	2.3	245	2.2/1582
	460	2.3	178	1.6/1801

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI